

2025年9月10日

質疑書（回答）

2025年8月22日付けにて公告した「後谷地下横断歩道地盤改良他工事」に関する条件付き一般競争入札について、入札参加希望者より提出された質問に対して、以下のとおり回答する。

あいの風とやま鉄道株式会社

契約責任者

代表取締役社長 伍嶋 二美男

No	質疑事項	回答
1	施工に必要な道路規制の手続き、規制帯および保安体制は富山県支給対応と考えてよいでしょうか。また、契約後の打合せや工事の状況等により、施工日数（現場着手日のズレも含む）が変動した場合も同様に支給されるという考えでよいでしょうか。	道路規制の手続き、規制帯および保安体制（交通誘導員配置）は、富山県支給対応となります。工事の状況等により施工日数が変動した場合は、別途協議のうえ対応を検討させていただきます。
2	上記1に関連し、施工期間における交通規制に関連した苦情や交通事故等に対する対応や責任区分はどのような扱いになるでしょうか。	落札業者に原因のない交通規制に関連した苦情、交通事故等について、現場での一次対応等は落札業者にて対応をお願いいたします。その後の対応は富山県にて行います。また本工事施工における苦情および施工に伴う交通規制帯の変更等が発生した場合は、別途協議のうえ対応を検討させていただきます。
3	本工事で施工する範囲に埋設物はないと考えてよいでしょうか。	埋設物はない設計となっておりますが、不明な埋設物等が確認された場合は、別途協議のうえ対応を検討させていただきます。