

2025年10月3日

質疑書（回答）

2025年9月12日付けにて公告した「荒又川河川災害復旧護岸他工事」に関する条件付き一般競争入札について、入札参加希望者より提出された質問に対して、以下のとおり回答する。

あいの風とやま鉄道株式会社
契約責任者
代表取締役社長 伍嶋 二美男

No	質疑事項	回答
1	図面番号14/18において、初期圧入はバイブロハンマーが想定してありますが、数量総括表へは全て圧入で計上されています。どのようにお考えでしょうか。	富山県発注工事が先行して初期打設の矢板を施工する計画となっていることから、富山県施工矢板を流用して圧入を行う形で数量を計上しております。工事の状況等により変更が生じた場合は、別途協議のうえ対応を検討させていただきます。
2	隣接している富山県発注工事と、打合せ・協議が必要となる工事であるが、その結果により工事全般の施工方法や数量、交通誘導員配置日数、クレーンの使用日数（止め置き含む）等に変更が生じると考えられます。その場合には変更の対象となりますか。	富山県発注工事との工事調整において変更が生じた場合は、別途協議のうえ対応を検討させていただきます。また基本は実績資料に基づき清算といたします。